

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы
А.С.Шировков
(подпись)
« 11 » января 2020.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 25 от « 11 » января 2020 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Структурное подразделение «Детский сад «Ягодка»» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Шламка муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 446849, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Шламка, ул. Центральная, д.72, (84651)3-65-55, shlam_sch@samara.edu.ru
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

Директор Стручкова Юлия Владимировна; руководитель структурного подразделения Кузнецова Надежда Петровна
(Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** с.Шламка
2. **Ведомственная принадлежность** министерство образования и науки Самарской области
3. **Вид деятельности** образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. **Форма собственности объекта** муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. **Объем предоставляемых услуг** 30 чел.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. **Размещение объекта** отдельно стоящее, одноэтажное здание, кирпичное
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж)
- (базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)
7. **Количество и назначение входов** один центральный вход, два запасных выхода

8. Год постройки 1984

9. Год последней реконструкции нет

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	200 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки	да		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	да
Нерегулируемые переходы	да		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5см более 4см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,0 м	К, О	Ремонт	
	Информация об объекте	наличие	есть	К, О, С, Г		

Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	нет	К, С, О		
Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	нет	К, С, О		
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет	С		
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С		
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	нет	К, О, С		
Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,0 м	К		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	2,0 м нет	К		
Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С		
Места отдыха	наличие	нет	К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			

	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	нет	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	нет	К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К		
	Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
	Угол уклона	$\leq 1:12$	нет	К		
	Ширина	$\geq 1,0$ м	нет	К		
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	нет	К		
	Открытая лестница		нет			
	Пандус на рельефе		нет			

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	нет			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4$ x 2 м или 1,5 x 1,85 м	4,5,2 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X	$\geq 2,2$ x 2,2 м	нет	К	установка	

	глубина					
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	нет	К, О, С		
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод	наличие	нет	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	нет	К	Установить	
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Лестница наружная	наличие	нет			
	Пандус наружный	наличие	нет		Установить	
	Ширина марша	≥ 1,0 м	нет	К	Установить	
	Уклон	≤ 8%	нет	К	Установить	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	нет	К	Установить	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	Установить	
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К	Установить	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К	Установить	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	Установить	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	нет	К, О	Установить	

	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К	Установить	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	К, О	Установить	
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	К, О	Установить	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	К, О	Установить	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	Установить	
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,14x1,95 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	есть Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	1,0 м	К, О	Реконструкция	
	- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	0,07 м	К	Реконструкция	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		

Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
Ширина марша	≥ 1,0 м	1,35м	К		
Уклон	≤ 8%	8%	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	К		
Пандус переносной	наличие	нет	К		
Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие	нет	К		
- мобильный	наличие	нет	К		
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	3,0	К		
Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	3,0 x3,0м	К		

Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	Установить	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	Установить	
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установить маяки	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
Тактильная схема	наличие	нет	С	Установить	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж		О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж		К		
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	Установить	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
Пандус внутренний на этаже		нет			
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С	Установить	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С		

- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
Лифт пассажирский	наличие	нет			

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	Обслуживание в кабинете № 1 (руководитель СП)					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,8м	К	Реконструкция	
	Высота порога	≤ 0,025 м	0 м	К	Реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	Установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Установить	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К	Установить	
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м		С	Установить	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2 м	О	Установить	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К	Установить	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	Приобрести	
	Обслуживание в кабинете №11 (кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога)					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9м	К	Реконструкция	
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,03м	К	Реконструкция	

Информация тактильная	наличие	нет	С		
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Установить	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К	Установить	
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С	Установить	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О	Установить	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Создать	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	Приобрести	
Обслуживание в кабинете №12 (медицинский кабинет)					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8м	К	Реконструкция	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0м	К	Реконструкция	
Информация тактильная	наличие	нет	С	Установить	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Установить	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К	Установить	
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С	Установить	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О	Установить	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Создать	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	Приобрести	
Обслуживание в кабинете №7 (группа «Ромашка»)					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8м	К	Реконструкция	
Высота порога	$\leq 0,025$ м	0м	К	Реконструкция	
Информация тактильная	наличие	нет	С	Установить	
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Установить	
- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	нет	К	Установить	
-высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	нет	С	Установить	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О	Установить	

	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1,5 x 1,5 м	К	Создать	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	Приобрести	
	Обслуживание с перемещением		нет			
	Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
	Зал музыкальный (вместимостью > 50 мест)		есть			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	2%	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,2 м	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	нет	Г	Установить 2 кресла	
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К	Создать	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		Установить	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	Установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	Установить	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,7 м	К, О	Установить	
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	Установить	

	опорные поручни	наличие	нет	К, О	Установить	
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К	Установить	
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$	нет		Установить	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \text{ м}$	нет	К	Создать	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	Установить	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О	Установить	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	Установить	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	нет	К	Создать	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	нет	К, О	Установить	
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	Горизонтальной формы	К	Установить	
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	0,9 x 1,5 м	К, О	Установить	
	Душевая кабина	наличие	нет			
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	нет	К, О	Установить	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	Установить	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	Установить	

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,	Примечание
----------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---	--	------------

БТИ					ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	Установить	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	Установить	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	нет	К, О, Г, С	Установить	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С	Установить	
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	Установить	
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	Установить	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	К, О, Г, С	Установить	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С	Установить	
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	Установить	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	Установить	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С	Установить	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	Установить	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	Установить	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	Установить	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	Установить	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	Установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	Установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные	наличие	нет	К, С, О, Г	Установить	

оперативной операции					
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	Установить	

7. ВЫВОДЫ

1. Территория, прилегающая к объекту: требуется замена входной калитки, устройство пешеходной дорожки.
2. Входная группа: требуется замена дверных блоков тамбура, устройство входной площадки, устройство покрытия входной площадки, установка пандуса, установка поручней на пандусе, установка припорожных пандусов в тамбуре.
3. Пути движения на объекте: требуется установка припорожных пандусов 4 шт.
4. Зона оказания услуги: требуется установка припорожных пандусов 6 шт., установка тактильной и визуальной информации.
5. Санитарно-бытовые помещения: требуется установить дверные блоки соответствующей ширины, установить опорные поручни на раковинах, крючки для костылей, тактильной направляющей к унитазу, установка писсуара, оборудование системой тревожной сигнализацией.
6. Средства информации и телекоммуникаций на объекте: требуется установка визуальных средств информации о предоставлении услуги, указателей, пиктограммы, тактильные средств информации о предоставлении услуги на кабинах санитарно-бытовых помещений.

Представитель рабочей группы
Заместитель директора по безопасности
(должность)

_____ (_____)
подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения
« 11 » января 2020 г.



Представитель организации
старший воспитатель СП "Детский сад "Ягодка""
(должность)

Кузнецова Н.П.
_____ (Кузнецова Н.П.)
(подпись) (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
« 11 » января 2020 г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)